

طلب اعتماد مواد

MS/R5/Z02/M/0268	رقم الطلب: Rev.02	المالك : هيئة المجتمعات العمرانية	مشروع الحي السكنى R05 – (Zone 02) بالعاصمة الإدارية الجديدة
صفحة 1/1	التاريخ : 2024/10/03	الإستشاري : جماعة المهندسين الإستشاريين ECG	المقاول : شركة المراسم الدولية

1. قسم التقديم:

☐ انشائي	☐ معماري	☐ كهرباء	☐ صحي	☐ تكييف	☒ حريق	☐ اخرى
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	-------------------------------

2. صفة التقديم:

1	☒ عينات	2	☐ خامات	3	☒ كتالوج	4	☐ اخرى
---	---	---	--------------------------------	---	--	---	-------------------------------

3. التقديم بالغرض

☐ للعلم ☒ للاعتماد ☐ اخرى

4. الموقع:

المنطقة : عام التجمع : عام المبنى : عام

5. تفاصيل التقديم:

م	البيان/ الوصف	المُصنع / المورد	ارقام مراجع المستندات	عدد النسخ	مراجع العقد	كود الإعتدال
					اللوحة	المواصفات
					المقايضة	
FIRE TECH (SRI)						
1	FIRE SEARCH (SRI)	الشركة / SRI المصرية للصناعات الكهربائية	-	2	-	-

ملاحظات المقاول :

مهندس المكتب الفني الاسم : م / محمد شرف التوقيع :	مدير الدعم الفني الاسم : م / عمرو فهمي التوقيع :
---	--

☐	(A) معتمد
☒	(B) معتمد مع ملاحظات
☐	(C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات
☐	(D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

ملاحظات الإستشاري: كود (B)

١٠ بين اختيار حجم الأسطوانة طبقاً للمواصفات

المسؤولية لصناعة

١١ مطلوب استاذات (UL) الخاصة بكل خرطوم .

١٢ يجب ان يكون طول الخرطوم مناسب مع كل لوحة بين الطنابرها وحمائنها.

التاريخ : / /

التوقيع : 07 Ashraf M 2024

الاسم : م / اشرف مرس

١٤

استلام المقاول بعد المراجعة	استلام الاستشاري
الاسم :	الاسم :
التوقيع :	التوقيع :



السادة: شركة المراسم

عناية: م. محمد نبيل "المحترم"

تحية طيبة و بعد...

بناءً على ملاحظات المهندس الاستشاري المذكورة في ملف الإعتماد الخاص باسطوانات الفاير سيرش الرد عليها كالآتي:-

ملحوظة 1: يتم اختيار حجم الاسطوانة طبقاً للحسابات الهيدروليكية المعتمدة.

الرد على ملحوظة 1: سوف يتم تقديم النوتة الحسابية الخاصة بسعات الاسطوانات بناءً على أحجام اللوحات بعد التعاقد.

ملحوظة 2: مطلوب شهادات ال UL الخاصة بكل خرطوم.

الرد على ملحوظة 2: سوف يتم ارسال شهادات ال UL الخاصة بالخرطوم المستخدم في التركيب.

ملحوظة 3: يجب أن يكون طول الخرطوم يتناسب مع كل لوحة يتم إطفاءها و حمايتها.

الرد على ملحوظة 3: سوف يتم إستيفاء هذه الملحوظة أثناء أعمال التركيبات.

ملحوظة هامة: يتم تلافي كل ملاحظات الاستشاري بعد تحديد ابعاد اللوحات وبعد التعاقد و اثناء اعمال التركيبات .

و شكرا لحسن تعاونكم..

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير....

المركز الدولي للتجارة



التاريخ: 2024-10-15

HEAD OFFICE: 146 Central Spine- Fifth District, 6th of October City
October Exhibition: Ali El Din Complex B - Laylat Al Qadr Square
Downtown: 66 El Gomhoureya St in front of Sidnawy Hospital
Alexandria: 44 El-attarin Mosque St.
Assiut: 50 El Geish Road- Assiut.
Hurghada: El Nasr St. New hyundai Agency, Al Shorta Building
Badr City: Plot53- Area2- Dishict1

Tel: 36860864 - 36860865
 Tel: 38838732 - 38838598
 Tel: 01005107204
 Tel: 01111671852
 Tel: 01111408619
 Tel: 01017474300
 Tel: 01150547711

